

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДОЛ «Ручеек» г. Унеча
С.Н. Майстренко
« 28 » 02. 2022 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального бюджетного учреждения
«Детский оздоровительный лагерь «Ручеек»**

г. Унеча, Унечский муниципальный
район Брянской области

« 28 » 02. 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта загородный лагерь

1.2. Адрес объекта Брянская обл., Унечский муниципальный район, г. Унеча,
лесопарковая зона, северо-восточная часть.

- отдельно стоящие здания: 1 этажные (2 единицы), общей площадью 843,3 м²
2 этажные (1 единица), общей площадью 707,8,5 м²

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да/нет); 50 000 кв.м

1.4. Года постройки зданий: 1970 г., 1975 г., год последнего капитального
ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2022г.,
капитального- не запланировано

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение
«Детский оздоровительный лагерь «Ручеек» (МБУ «ДОЛ «Ручеек»)

Юридический адрес организации Брянская обл., г. Унеча, пл. Ленина д. 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: виды оказываемых услуг 85.41.91 Деятельность по
организации отдыха детей и их оздоровления.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)-
такси или на личном транспорте.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не используется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 2000м

3.2.2 Время движения (пешком) 20 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да / нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать- неровности почвы и песочной насыпи до 15 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|---|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (О, С, Г, У) | 8 | 6,8 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г,У) | 11,12, 13,14 | 11,12, 13,14 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г,У) | 1,2,3 | 1,2,3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г,У) | 1,2 | 4,5 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У) | 1,2,3,6 | 8,9,10 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г,У) | 7 | 5 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
территория, прилегающая к зданиям доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как имеются неровности и перепады в дорожном покрытии. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации доступны избирательно в т.ч. с помощью сотрудника, кроме инвалидов-колясочников, и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы так как отсутствуют пандусы и имеются не стандартные дверные проёмы. Санитарно-гигиенические помещения требуют капитального ремонта. Необходима 100% оснащение системой информации и связи. Требуется капитальное оснащение пути следования от проезжей части дороги до учреждения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | кап. ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | кап. ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | кап. ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | ремонт текущий и капитальный |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не запланирован
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *повышение доступности услуг для детей-инвалидов.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

4.4.1. согласование на Комиссии *Комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Унечской районной администрации*

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);**

4.4.5. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
Не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.

Руководитель

рабочей группы Майстренко С.Н. - директор МБУ «ДОЛ «Ручеек» С. май
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Котлярова О.Н. - заместитель директора О.Н.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Саломаха О.А. - заведующая хоз-м О.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Кошко Е.С. - ведущий инспектор Управления образования администрации муниципального Унечского района Е.С.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Кривоуск Н.Ф. - и.о. начальника МБУ ХЭС Управления образования администрации Унечского района Н.Ф.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Иванова И.В. - заместитель директора ГБУ «КЦСОН». Унечского района И.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)