

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного учреждения

«Детский оздоровительный лагерь «Ручеек». Брянская обл., Унечский муниципальный район, г. Унеча, лесопарковая зона, северо-восточная часть

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	+	10		1.Необходимы поручни с двух сторон; 2.Ступени: -одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	О,С	Не запланированы	
2.2	Пандус (наружный)	-			Требуется установка в соответствии с ГОСТом	К	Не запланированы	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	+	11			Г,К,О,С,У		
2.4	Дверь (входная)	+	12		Деревянные корпуса имеют проём двери менее 90 см.	К	Не запланированы	
2.5	Тамбур	+	12			Г,К,О,С,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне	1. Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию						

	2. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
	3. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У)	7,10,11,12		индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____